

檔 號：


保存年限：

## 國家住宅及都市更新中心 公告

發文日期：中華民國110年1月18日

發文字號：住都字第1100000405號

附件：



主旨：「桃園市中壢前寮段社會住宅暨國軍職務宿舍與桃園慈文段社會住宅新建統包工程」（案號：109C-025）【招標文件】第二次變更公告。

公告事項：本案招標文件於110年1月18日第二次變更公告，修正內容詳招標文件第二次變更公告對照表，因前述修正內容不涉重大變更，本案申請文件截止收件日期仍維持110年2月18日17時00分止。公告詳情請洽本中心官方網站（<http://www.hurc.org.tw/>）。

代理董事長 花敬群

## 國家住宅及都市更新中心

### 「桃園市中壢前寮段社會住宅暨國軍職務宿舍與桃園慈文段社會住宅新建統包工程」

#### 招標文件 第 2 次變更公告對照表

項次	條號	公告修正內容	原條文內容	頁碼
投標須知				
1	投標須知附件十五、主要建材設備自主選用計畫表、貳、二、建築材料 (一)門窗工程： 項次.8.	<p>快速捲門/不鏽鋼防火捲門(依法令規定選用)：</p> <p>快速捲門：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 開啟速度每秒 0.1m 以上。</li> <li>2. 風速達 9 級風之狀態下，仍可正常使用。</li> <li>3. 需設有安全裝置，如遇輕微物品之觸碰，可自動反彈往上，不會造成人員及物品的損害。</li> <li>4. 停電時，可以手動開啟。</li> </ol> <p>不鏽鋼防火捲門：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 捲門應符合 CNS 4166，防火捲門應符合 CNS 4212 之規定。</li> </ol>	<p>快速捲門：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 開啟速度每秒 0.1m 以上。</li> <li>2. 風速達 9 級風之狀態下，仍可正常使用。</li> <li>3. 安全裝置：門板底部裝有磁閥開關，如遇輕微物品之觸碰，門會自動反彈往上，不會造成人員及物品的損害。</li> <li>4. 停電時，可以手動開啟。</li> </ol> <p>不鏽鋼防火捲門：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 捲門應符合 CNS 4166，防火捲門應符合 CNS 4212 之規定。</li> <li>2. 葉片、座板、門楣、導軌板以完</li> </ol>	64

		<p>2. 葉片、座板、門楣、導軌板以完成防火認證或成品之規格為主；防火阻熱性、遮煙性、依據設置空間不同，需符合相關法令規定。</p> <p>3. 具防火阻熱防煙功能(功能與時效視空間不同，依法規檢討定之)</p>	<p>成防火認證或成品之規格為主；防火阻熱性、遮煙性、依據設置空間不同，需符合相關法令規定。</p> <p>3. 具防火阻熱防煙功能(功能與時效視空間不同，依法規檢討定之)</p>	
2	投標須知附件十六-2、項次壹+貳、備註	若本項高於預算金額(11億9,700萬)，為無效標。	若本項高於預算金額(11億760萬)，為無效標。	87